

Lagen

1. Lage = 12cm UKD

2. Lage = 28cm UKD

3. Lage = 44cm UKD

1. Lage

2. Lage

3. Lage

Ausführung Heizung

Vorlauf

Rücklauf

Sole Vorlauf

Sole Rücklauf

Solar Vorlauf

Solar Rücklauf

Leitungsmaterial

Heizleitungen

Soleleitungen

Solarleitungen

C-Stahl

V4A / Pe

V4A

Dämmungen

Sichtbare Leitungen:

PIR-Schalen mit PVC-Ummantelung ($\lambda \leq 0.03$ W/mK)

DN 10 - DN 15 30mm

DN 20 - DN 32 40mm

DN 40 - DN 50 50mm

DN 65 - DN 80 60mm

Leitungen über Boden:

Synthetischer Kautschuk ($\lambda > 0.03$ bis $\lambda \leq 0.05$ W/mK)

DN 10 - DN 15 13mm

DN 20 - DN 32 13mm

Leitungen Unterputz:

Synthetischer Kautschuk ($\lambda > 0.03$ bis $\lambda \leq 0.05$ W/mK)

DN 10 - DN 15 13mm

DN 20 - DN 32 13mm

Änderungsindex			
Index	Datum	Art der Änderung	Gezeichnet
-	Datum 1	-	-
-	Datum 2	-	-
-	Datum 3	-	-
-	Datum 4	-	-
-	Datum 5	-	-
-	Datum 6	-	-
-	Datum 7	-	-
-	Datum 8	-	-
-	Datum 9	-	-
-	Datum 10	-	-

ELEKTRO

AUSSPARUNG

PROJEKT

HEIZUNG

EINLAGEN

AUSSCHREIBUNG

LÜFTUNG

KOORDINATION

AUSFÜHRUNG

SANITÄR

FUSSBODENHEIZUNG

REVISION

EFH in der Bitzi

8758 Obstalden

Erdgeschoss

Dat. 01.07.2020

Gez. nc

Mst. 1:50

Tel. D.081 286 88 17

Rev.

Gep. rh

Gr. 484 x 680

Projekt-Nr. 80 8316

W

WILLI HAUSTECHNIK

Industriestrasse 19

7001 Chur

Tel 081 286 99 44

info@willihaustechnik.ch